

WYTYCZNE OGÓLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAŁA OBLICZONA PRZY UŻYCIU PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR", Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783 NORMA DO PROJEKTU: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA PEŁNE REZULTATY OBLICZEŃ DOSTĘPNE NA WYDR. OBLICZEŃ

USTAWIENIA OGÓLNE

GRUBOŚĆ TARCICY (mm): 45
CIĘŻAR WIAZARA (kg/warstwę): 142
ROZSTAW WIAZARÓW (mm): 840
WSPÓŁCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIĄŻEŃ: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UŻYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85%
ZAKŁAD ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STĘŻENIA: ZOBACZ TABELĘ TARCICY

OBCIĄŻENIA (N/m²)

STREFA ŚNIEGOWA: 3
OBC. ŚNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m²
OBC. WIATREM (qp(z)): 785 N/m²
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STAŁE NA DACHU: 400
OBC. STAŁE NA SUFICIE: 400
POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA DOSTĘPNE SĄ NA WYDRUKACH OBLICZEŃ
DODANO CIĘŻAR WŁASNY


REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

| WĘZEL nr | KIER. | KO S/D MAX | KO S MAX | KO K MAX | KO K MIN | KO CH MAX | P-SZER mm |
|----------|-------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 13 | PION. | 7683 | 16683 | 17334 | 1360 | 9449 | 110 |
| 8 | POZ. | 0 | 0 | -2534 | - | 0 | |
| 8 | PION. | 7683 | 16653 | 17304 | 1360 | 9419 | 109 |

MAX UGIĘCIE (mm) (SGU)

| WĘZEL nr | PION. | POZ. | KO NR |
|----------|-------|------|---------------|
| 10-11 | 10,8 | 1,1 | 1002:2 (Wfin) |
| s1-4 | 6,8 | 2,3 | 1002:2 (Wfin) |
| 13 | 0,2 | 2,3 | 1002:2 (Wfin) |

UGIĘCIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEŃ



Strefa śniegowa 3 - maksymalny rozstaw 84cm

TARCICA

| WIAZAR- OD - DO | GRUBOŚĆ 45 mm | STĘŻENIE mm/szt. |
|--------------------|---------------|---------------------|
| 1-4 | | 500 |
| 4-7 | | 500 |
| 1-7 | | W węzłach |
| 1-8 | | 968 |
| 7-13 | | 968 |
| 2-8 | | Brak |
| 2-9 | | Brak |
| 3-9 | | Brak |
| 3-10 | | Brak |
| 4-10 | | Brak |
| 4-11 | | Brak |
| 5-11 | | Brak |
| 6-12 | | Brak |
| 6-13 | | Brak |

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie może być kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposób bez zgody autora.

| | | |
|---------------|------------------|---------------------|
| | NAZWA OBIEKTU | |
| | ADRES OBIEKTU | |
| TYTUŁ RYSUNKU | Wiazar G3 | |
| PROJEKTOWAŁ | | SKALA: 1:75 |
| OPRACOWAŁ | | DATA: 2023-06-16 |
| SPRAWDZIŁ | | NR RYS: |